

"Утверждаю"  
Директор ООО "ПС БС"

Е.А. Муравская

" " 2018

Собственникам дома по адресу- г.Москва, ул. Лазоревый проезд, дом 5, корпус 1  
Управляющая компания ООО «ПС БС» в соответствии с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44 — 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей компании для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

N п/п	Наименование мероприятий	Цель мероприятия	Применяемые технологии, оборудование и материалы	Возможные исполнители мероприятий	Адрес проведения мероприятия	Ориентировочные расходы на проведение мероприятий	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов	Сроки окупаемости мероприятий
-------	--------------------------	------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	---	--	-------------------------------

I. Краткая характеристика о соответствии основным требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета энергетических ресурсов в многоквартирном доме

Класс энергоэффективности здания	высокий
----------------------------------	---------

II. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

Система отопления

1.	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Промывочные машины и реагенты	Управляющая организация	г. Москва, ул. Лазоревый проезд, дом 5, корпус 1	входит в ежегодное обслуживание	До 3%	12 мес.
2.	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров	Управляющая организация	г. Москва, ул. Лазоревый проезд, дом 5, корпус 1	от 289,3 руб/м	До 4%	36 мес.

Система горячего водоснабжения

3.	Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС	Современные теплоизоляционные рулонные материалы	Управляющая организация	г. Москва, ул. Лазоревый проезд, дом 5, корпус 1	от 289,3 руб/м	До 4%	36 мес.
----	--	--	--	-------------------------	--	----------------	-------	---------

Система электроснабжения

4.	Замена ламп накаливания в помещениях технического этажа и подвала на энергоэффективные лампы	1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения	Светодиодные лампы	Управляющая организация	г. Москва, ул. Лазоревый проезд, дом 5, корпус 1	от 64 руб/шт	До 15%	84 мес
----	--	--	--------------------	-------------------------	--	--------------	--------	--------

Дверные и оконные конструкции

5.	Замена уплотнения и утепление дверных блоков на входе в подъезды	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии;	Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена	Управляющая организация	г. Москва, ул. Лазоревый проезд, дом 5, корпус 1	от 18 руб/м	до 3%	12 мес.
----	--	--	--	-------------------------	--	-------------	-------	---------

III. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

6.	Установка теплоотражающих пленок на входные двери в подъездах	1) Снижение потерь лучистой энергии через дверные проемы: 2) Рациональное использование тепловой энергии	Теплоотражающая пленка	Управляющая организация	г. Москва, ул. Лазоревый проезд, дом 5, корпус 1	от 700 руб/м2	до 4%	24 мес.
7.	Установка теплоотражающих пленок на двери переходных балконов	1) Снижение потерь лучистой энергии через дверные проемы: 2) Рациональное использование тепловой энергии	Теплоотражающая пленка	Управляющая организация	г. Москва, ул. Лазоревый проезд, дом 5, корпус 1	от 700 руб/м2	до 6%	48мес.