



В режиме проветривания:
 клапаны 1 и 2 - открыты, приточная установка включена;
 клапан 3 - закрыт, вентилятор ПД выключен.

В режиме противодымной вентиляции:
 клапан 2 - закрыт, приточная установка выключена;
 клапан 3 - открыт, вентилятор ПД включен;
 все клапаны 1 закрыты, кроме клапана на этаже пожара.

Условные обозначения

- Клапан дымоудаления (НЗ)
- Огнезадерживающий клапан (НО)
- Приточная решетка
- Вытяжная решетка
- Приточная установка

СОГЛАСОВАНО:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал						Вентиляция, кондиционирование. Дымоудаление			
Проверил									
Н.контроль						Принципиальная схема систем вентиляции МОВ.			
ГИП									